



سرمایه گذاری برای تولید

“مقام معظم رهبری (مدظله العالی): قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) یک بازوی اجرایی قوی برای دولت های مختلف در طول این سال ها بوده است.”

شرکت مهندسی مشاور دز آب - مدیر محترم طرح آبرسانی غدیر جنوبی - جناب آقای مهندس دیلمی

موضوع: نقشه جزئیات اجرایی سرریز لاگون شماره ۳ ام الدبسی

سلام علیکم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴۰۴۰۵۲۵۲ به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ در رابطه با جزئیات اجرایی سرریز لاگون شماره ۳ ام الدبسی، توضیحات ذیل جهت استحضار و بررسی لازم بحضورتان ارسال میگردد.

۱- موارد مربوط به آب بندی محل درز، قید شده در بندهای الف، ب، ج و د طی نامه ای جهت اقدام به کارگاه اعلام خواهد شد.

۲- تغییرات این بند در نقشه های چون ساخت قید می گردد.

۳- همان گونه که در صفحه ۳ آلبوم نقشه ها به پیوست نامه شماره ۱۲۳۱۰/۵۰/۶۱۶۱/۲۴۰/س به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ این مشاور ارائه گردیده است، انتخاب کانال باکسی (ترافیکی) یا رو باز (غیر ترافیکی) با توجه به تقاطع با عوارضی نظیر جاده، توسط دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. البته در پروفیل کانال، محدوده جاده نمایش داده شده است، لکن در هر صورت، تدقیق آن بر اساس اطلاعات میدانی دستگاه نظارت میسر خواهد بود.

۴- همان گونه که در نقشه های پیشتر ارائه شده ارائه گردیده است، کانال های باکسی برای شرایط ترافیکی و کانال روباز برای شرایط غیر ترافیکی، پیش بینی شده است.

۵- تراز فوقانی کانال باکسی با جاده بتنی داخل ایستگاه پمپاژ همسطح در نظر گرفته شده است و جزئیات روسازی در اینجا مد نظر نمیباشد.

۶- قطر لوله بارکان به همراه شیب طولی و فواصل افقی آن، در بند آخر توضیحات عمومی صفحه اول آلبوم نقشه ها ارائه گردیده بود.



حیدر سالاری پور

مدیر پروژه آبرسانی غدیر شرکت مهندسين مشاور فن

آوران طرح جامع

رونوشت:

نماینده محترم مدیرعامل در پروژه طرح آبرسانی غدیر موسسه اروندان - جهت استحضار
سرناظر محترم پروژه طرح آبرسانی غدیر شرکت مهندسين مشاور فن آوران طرح جامع - جهت اطلاع و اقدامات لازم